

ГБОУ Вторая Санкт-Петербургская гимназия

**КАРТА ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ РИСКОВ № 010**

Структурное подразделение: **Основное структурное подразделение**

Номер рабочего места	Должность, профессия	Выполняемая работа	Потенциальные и выявленные опасности	Степень риска (по каждой опасности)	Управляющие действия (мероприятия)
<b>Рабочие</b>					
32	Электромонтер	Ремонт и обслуживание электрооборудования	Опасность падения из-за потери равновесия, в том числе при спотыкании или поскользывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам;	Пренебрежимо малая	Не требуются
			Опасность падения из-за внезапного появления на пути следования большого перепада высот;	Допустимая	Закупить в необходимом количестве и установить предупреждающие знаки ГОСТ 12.4.026-2015
			опасность ожога при контакте незащищенных частей тела с поверхностью предметов, имеющих высокую температуру;	Допустимая	Приобрести дистанционные термометры и производить замеры температуры контактных групп перед началом работ
			- опасность разрезания, от воздействия острых кромок при контакте с незащищенными участками тела;	Допустимая	Осуществлять контроль за соблюдением мер безопасности при выполнении работ
			Опасность поражения током вследствие контакта с токоведущими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния	Допустимая	Осуществлять постоянный контроль соблюдения мер безопасности при выполнении работ. Проверять наличие и исправность заземления
			- опасность, связанная с рабочей позой;	Допустимая	Соблюдение режима труда и отдыха
			- опасность, связанная с отсутствием на рабочем месте инструкций, содержащих порядок безопасного выполнения работ, и информации об имеющихся опасностях, связанных с	Пренебрежимо малая	Не требуются

			выполнением рабочих операций;		
			- опасность, связанная с допуском работников, не прошедших подготовку по охране труда;	Пренебрежимо малая	Не требуется
			- опасность, связанная с тяжестью труда	Пренебрежимо малая	Не требуется
			Опасность, связанная с поведенческими реакциями	Пренебрежимо малая	Не требуется
			Опасность, связанная с отсутствием или недостаточным количеством знаков безопасности, табличек, разметки сигнальной	Допустимая	Провести ревизию наличия и количества установленных знаков безопасности, табличек и разметки сигнальной (ГОСТ 12.4.026-2015) Установить знаки безопасности и информационные таблички в необходимом количестве. Нанести разметку сигнальную (ГОСТ 12.4.026-2015)

**Заключение: Степень общего риска по их совокупности – Допустимая**

Карту подготовил:

\_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ / Дата: «\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.  
(должность) (подпись) (Фамилия, И.О.)

**ЛИСТ ОЗНАКОМЛЕНИЯ С ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМИ РИСКАМИ (Приложение к карте рисков №010)**

№ п/п	Должность (профессия)	Фамилия, имя, отчество	Подпись	Дата	Примечание